

SIG Air Handling Belgium nv

Official Belgium Fujitsu heatpumps distributor

Hoogstraat 180 – 1930 Zaventem – Tel.+32 2 725 31 80 – Fax.+32 2 721 04 33 – dx@sigairhandling.be – www.fujitsu-heatpumps.be

VERKLARING VAN DE PRESTATIECOEFFICIENT VOOR SPF

Wij verklaren dat de hieronder beschreven warmtepomp getest is volgens de norm EN14511.

Type WARMTEPOMP : Mono Split // Buitenlucht – Lucht

Model binnenunit : **AUYG 14 LVLB**

Model buitenunit : **AOYG 14 LALL**

Wij verklaren hierbij dat de bovengenoemde lucht/lucht warmtepomp een **prestatiecoëfficiënt groter dan 4** heeft onder de volgende test omstandigheden (COP test):

- ⇒ Buitentemperatuur = 2°CDB/1,1°CNB
- ⇒ Binnentemperatuur = 20°C

Referentie	A2A20		Preferent toestel	
	Warmtebron	Afgiftemedium	Thermisch Vermogen [kW]	COP (W/W)
AUYG 14 LVLB AOYG 14 LALL	Enkel Buitenlucht	Lucht	2,63	4,48



Jan Dhaenens,
Managing Director